

LABORATORIO:***Istituto Tecnico Industriale "Q. Sella" di BIELLA***

Laboratorio di Analisi e Controllo Qualità

CITTA' DEGLI STUDI

C/so Giuseppe Pella , 4 – 13900 BIELLA

Tel. 015/40.40.40 Fax 015/40.16.33

Protocollo n. 293 Pos. 20 del 17.01.2006

Certificato n. 25/s5 Archivio n. 122

Luogo di prelievo: **fontana del lavatoio**Comune di: **CALLABIANA**

Data prelievo: 19.07.2006

Ora di prelievo: 10,40

ELENCO PARAMETRI CHIMICI

PARAMETRO	VALORE RISCONTRATO	VALORI LIMITE	VALORI FUORI NORMA
Ammonio	< 0,01	0,50 (mg/l NH ₄ ⁺)	

ELENCO PARAMETRI MICROBIOLOGICI

PARAMETRO	VALORE RISCONTRATO	VALORI LIMITE	VALORI FUORI NORMA

Nota: tutti i limiti sono riferiti al D. L. 31/2001 ad eccezione di quelli evidenziati con * che sono riferiti al D.P.R. 236/88