

LABORATORIO:**Istituto Tecnico Industriale "Q. Sella" di BIELLA**

Laboratorio di Analisi e Controllo Qualità

CITTA' DEGLI STUDI

C/so Giuseppe Pella , 4 – 13900 BIELLA

Tel. 015/40.40.40 Fax 015/40.16.33

Protocollo n. 1853 Pos. 20 del 12.03.2004

Certificato n. 206/d5 Archivio n. 13

Luogo di prelievo: **Comune, servizi igienici**Comune di: **CALLABIANA**

Data prelievo: 03.02.2005

Ora di prelievo: 10,45

ELENCO PARAMETRI CHIMICI

PARAMETRO	VALORE RISCONTRATO	VALORI LIMITE	VALORI FUORI NORMA
pH	9,47	≥ 6,5 ≤ 9,5	
Conducibilità (µS/cm):	121,60	≤ 2.500 (µS/cm)	
Cloro residuo libero (mg/l):	0,099	0,20 mg/l /al. Min. consigliato	
Cloruri (mg/l Cl ⁻):	0,77	250 mg/l	
Fluoruri (mg/l F ⁻):	0,02	1,50 mg/l	
Nitrati (mg/l NO ₃ ⁻):	3,27	50 mg/l	
Nitriti (mg/l NO ₂ ⁻):	0,02	0,5 mg/l	
Solfati (mg/l SO ₄ ⁻²):	1,38	250 mg/l	
Fosfati (mg/l PO ₄ ⁻³):	0,03	6,7 mg/l *	

ELENCO PARAMETRI MICROBIOLOGICI

PARAMETRO	VALORE RISCONTRATO	VALORI LIMITE	VALORI FUORI NORMA
Coliformi Totali (Unità Formanti Colonie / 100 ml):	assenti	0	
Coliformi Fecali (Unità Formanti Colonie / 100 ml):	assenti	0	

Nota: tutti i limiti sono riferiti al D. L. 31/2001 ad eccezione di quelli evidenziati con * che sono riferiti al D.P.R. 236/88.