

LABORATORIO:**Azienda sanitaria Locale n. 11**

Dipartimento di prevenzione

Struttura Complessa S.I.A.N.

Via Benadir, 35 – 13100 VERCELLI

Tel. 0161/593.016 Fax 0161/593.036

Protocollo n. 20781 Pos. del 11.07.2005
 Campione n. VC05/00958 Rapporto n. VC05/00637 Archivio n. 46
 Luogo di prelievo: **Servizi igienici Scuola Elementare** Comune di: **LENTA**
 Data prelievo: 21.04.2005 Prelevato da: ASL 11 Vercelli
 Prove iniziate il: 21.04.2005 Terminate il: 04.05.2005

ELENCO PARAMETRI CHIMICI

PARAMETRO	VALORE RISCONTRATO	RIF. MET.	VALORI FUORI NORMA
Esame obiettivo	LIMPIDA INCOLORE INODORE		
Conducibilità a 20°C (µS/cm):	186	0019	
* Ferro (µg/l Fe):	50	0032	
Nitriti (come ione Nitrito) (mg/l NO ₂):	< 0.03	0035	
* Azoto ammoniacale (come ione Ammonio) (mg/l):	< 0,05	0036	
* Manganese (come Mn)	< 5	0047	
* Idrogeno solforato	< 0,005	0056	
Concentrazione idrogenionica (pH):	7,83	1350	

* Prova NON accreditata dal SINAL

METODI DI PROVA UTILIZZATI

(0019) APAT CNR-IRSA Metodo 2030 Man. 29/2003 - U.RP. M560
 (0032) APHA Standard Methods 20th Ed. Met. 3111B:1998 - U.RP. M284
 (0035) APAT CNR-IRSA Metodo 4050 Man. 29/2003 - U.RP. M568
 (0036) CNR-IRSA Quaderno 100 Met. 4010A:1994 - U.RP. M262
 (0047) APHA Standard Methods 20th Ed. Met. 3113b:1998 - U.RP.M295
 (0056) Metodo Interno (R01):2004 - U.RP.M586
 (1350) APAT CNR-IRSA Metodo 2060 Man. 29/2003 - U.RP. M559

Il Chimico DOTT. VALERIO ROSSINO

ELENCO PARAMETRI MICROBIOLOGICI

PARAMETRO	VALORE RISCONTRATO	RIF. MET.	VALORI FUORI NORMA
Coliformi Totali:	0	1471	
* Escherichia Coli (Unità Formanti Colonie / 100 ml):	0	0880	

* Prova NON accreditata dal SINAL

(1471) Rapporti ISTISAN 1997/8 (1997) met. B1 - U.RP. M732
 (0880) UNI EN ISO 9308-1:2002 - U.RP. M010

Il Biologo DOTT.SSA ROMANA AZARIO COZET