

100/10



Istituto Tecnico Industriale Statale "Q. Sella"

13900 BIELLA

Via Fratelli ROSSELLI, 2
Cod. Fiscale 81024080020
Part. IVA 01319060024

LABORATORIO DI ANALISI E CONTROLLO QUALITÀ

CITTÀ DEGLI STUDI

13900 Biella

C/so Giuseppe PELLA, 4 - Tel. 015/40.40.40

Fax 015/40.18.33

Protocollo N. 1068 Pos 20 del 23/06/2010

Rapporto di prova N. 1896 del 28/06/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI GROVA

Controllo batteriologico.				
Luogo di prelievo: - Fontana Frazione Viancino				
Data:23/06/2010			Ora:11:00 am	
Data inizio analisi: 23/06/2010			Data fine analisi:25/06/2010	
Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coll	0	0 U.F.C./100ml	
UNI EN ISO 7899-2:2003	Enterococchi	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 22 ° C	3	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 37 ° C	1	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	


Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;

tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs. 31/2001 e successive m.m. I.I..

Biella, 28/6/2010

Pagina 1/1

Il Biologo Analista
Prof. Giovanni Ariemma




Il Chimico Analista
Prof. Gianmario Marchesi




Il Preside

