



Protocollo N. 1119 Pos 20 del 07/07/2010

Rapporto di prova N. 2199 del 13/07/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI QUINTO VERCELLESE

Controllo batteriologico.				
Luogo di prelievo: - Ambulatorio, servizi igienici				
Data:07/07/2010			Ora:12:00 am	
Data inizio analisi: 07/07/2010			Data fine analisi:12/07/2010	
Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	
UNI EN ISO 7899-2:2003	Enterococchi	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 22 ° C	6	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 37 ° C	1	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	

Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;
tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs. 31/2001 e successive m.m. i.i..

Biella, 13/7/2010



Il Biologo Analista
Prof. Giovanni Ardemma



Il Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

Pagina 1/1

Il Preside