



Protocollo N. 1214      Pos 20      del      04/08/2010

Rapporto di prova N. 2536 del 09/08/2010

Determinazione N. -      del      -      di Comuni Riuniti S.p.A.

**ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI  
GHISLARENGO**

**Controllo batteriologico.**

Luogo di prelievo: - Fontana della Chiesa

Data:04/08/2010

Ora:9:30 am

Data inizio analisi: 04/08/2010

Data fine analisi:09/08/2010

| Normativa di Riferimento  | Parametro                           | Valore Riscontrato | Valori Limite                                   | Valori Fuori Norma |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| UNI EN ISO<br>9308-1:2002 | Coliformi totali                    | 0                  | 0 U.F.C./100 ml                                 |                    |
| UNI EN ISO<br>9308-1:2002 | Escherichia Coli                    | 0                  | 0 U.F.C./100ml                                  |                    |
| UNI EN ISO<br>7899-2:2003 | Enterococchi                        | 0                  | 0 U.F.C./100 ml                                 |                    |
| UNI EN ISO<br>6222 : 2001 | Carica batterica totale a<br>22 ° C | 1                  | Valori limite non determinati<br>(U.F.C./10 ml) |                    |
| UNI EN ISO<br>6222 : 2001 | Carica batterica totale a<br>37 ° C | 0                  | Valori limite non determinati<br>(U.F.C./10 ml) |                    |

Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;

tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs. 31/2001 e successive m.m. I.I..

Biella, 9/8/2010

Pagina 1/1



Il Biologo Analista  
Prof. Giovanni Ariemma

Il Chimico Analista  
Prof. Ermanno Marchesi

Il Preside