Istituto Tecnico Industriale Statale "Q. Sella"
13900 BIELLA
Via Fratelli ROSSELLI, 2
Cod. Fiscale 81024080020
Part. IVA 01319060024

LABORATORIO DI ANALISI E CONTROLLO QUALITÀ
CITTÀ DEGLI STUDI
13900 Biella
C/so Giuseppe PELLA, 4 - Tel. 015 / 40.40.40
Fax 015 / 40.16.33

Protocollo N. 1336 Pos 20 del 21/09/2010

Rapporto di prova N. 2909 del 24/09/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ALICE CASTELLO

Controllo batteriologico.

Luogo di prelievo: - Fontana Piazza Ballario

Data:21/09/2010 Ora:10:30 am

Data inizio analisi: 21/09/2010 Data fine analisi:24/09/2010

Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	
UNI EN ISO 7899-2:2003	Enterococchi	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 22 ° C	1	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 37 ° C	1	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	

Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;
tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs. 31/2001 e successive m.m. i.i..

Biella, 24/9/2010

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ELENCO SPECIALISTI DOTTORE GIOVANNI ARIEMMA N° 008446 SEZ. A

Pagina 1/1

Il Biologo Analista
Prof. Giovanni Ariemma

Il Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

Il Preside

Istituto Tecnico Industriale Statale "Q. Sella"
13900 BIELLA
Via Fratelli ROSSELLI, 2
Cod. Fiscale 81024080020
Part. IVA 01319060024

LABORATORIO DI ANALISI E CONTROLLO QUALITÀ
CITTÀ DEGLI STUDI
13900 Biella
C/so Giuseppe PELLA, 4 - Tel. 015 / 40.40.40
Fax 015 / 40.16.33

Protocollo N. 1336 Pos 20 del 21/09/2010

Rapporto di prova N. 2910 del 24/09/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ALICE CASTELLO

Controllo batteriologico.

Luogo di prelievo: - Pozzo Campo Sportivo

Data:21/09/2010 Ora:10:45 am

Data inizio analisi: 21/09/2010 Data fine analisi:24/09/2010

Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	
UNI EN ISO 7899-2:2003	Enterococchi	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 22 ° C	3	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 37 ° C	0	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	

Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;
tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs. 31/2001 e successive m.m. i.i..

Biella, 24/9/2010

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ELENCO SPECIALE DOTTORE GIOVANNI ARIEMMA N° 008446 SEZ. A

Il Biologo Analista
Prof. Giovanni Ariemma

Il Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

Il Preside