

**13900 BIELLA**Via Fratelli ROSSELLI, 2
Cod. Fiscale 81024080020
Part. IVA 01319060024**CITTÀ DEGLI STUDI**

13900 Biella

C/so Giuseppe PELLA, 4 - Tel. 015 / 40.40.40

Fax 015 / 40.16.33

Protocollo N. 1345 Pos 20 del 22/09/2010

Rapporto di prova N. 2929 del 28/09/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

**ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI
ZUBIENA**

Controllo batteriologico.				
Luogo di prelievo: - Fontana Frazione Riviera				
Data:22/09/2010			Ora:10:15 am	
Data inizio analisi: 22/09/2010			Data fine analisi:25/09/2010	
Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	
UNI EN ISO 7899-2:2003	Enterococchi	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 22 ° C	4	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 37 ° C	2	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	

Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;

tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs. 31/2001 e successive m.m. i.i..

Biella, 28/9/2010

Pagina 1/1

Il Biologo Analista
Prof. Giovanni ArteminaIl Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

Il Preside