



Protocollo N. 1371 Pos 20 del 29/09/2010

Rapporto di prova N. 2996 del 04/10/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI
CALLABIANA

Controllo batteriologico.

Luogo di prelievo: - Fontana Lavatoio

Data: 29/09/2010

Ora: 10:45 am

Data inizio analisi: 29/09/2010

Data fine analisi: 01/10/2010


Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	
UNI EN ISO 7899-2:2003	Enterococchi	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 22 ° C	14	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 37 ° C	3	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	

Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;

tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs. 31/2001 e successive m.m. l.i..

Biella, 4/10/2010

Pagina 1/1



Il Biologo Analista
Prof. Giovanni Ardemagni

Il Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

Il Presidente