



Protocollo N. 1456 Pos 20 del 19/10/2010

Rapporto di prova N. 3246 del 22/10/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI NETRO**Controllo batteriologico.**

Luogo di prelievo: - Fontana Regione Bossola

Data:19/10/2010

Ora:10:00 am

Data inizio analisi: 19/10/2010

Data fine analisi:22/10/2010

Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	
UNI EN ISO 7899-2:2003	Enterococchi	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 22 ° C	3	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 37 ° C	2	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	

Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;

tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs. 31/2001 e successive m.m. i.l..

Biella, 22/10/2010

Pagina 1/1

Il Biologo Analista
Prof. Giovanni AriemmaIl Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

Il Presidente