



13900 BIELLA

Via Fratelli ROSSELLI, 2
Cod. Fiscale 81024080020
Part. IVA 01319060024

CITTÀ DEGLI STUDI

13900 Biella
C/so Giuseppe PELLA, 4 - Tel. 015/40.40.40
Fax 015/40.16.33

Protocollo N. 1601 Pos 20 del 26/11/2010

Rapporto di prova N. 3689 del 29/11/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL' ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI BORGIO D'ALE

Controllo batteriologico.

Luogo di prelievo: - Fontana Frazione Areglio

Data:26/11/2010

Ora:11:00 am

Data inizio analisi: 26/11/2010

Data fine analisi:29/11/2010

Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	
UNI EN ISO 7899-2:2003	Enterococchi	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 22 ° C	4	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 37 ° C	1	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	

Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;

tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs. 31/2001 e successive m.m. i.i..

Biella, 29/11/2010

Pagina 1/1

Il Biologo Analista
Prof. Giovanni Ariemma

Il Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

Il Preside