Istituto Tecnico Industriale "Q. Sella" - Biella

Laboratorio Analisi e Controllo Qualità

Esiti certificati

Id certificato	1131
Data inserimento	18/12/2010
Data Test Prevista	14/12/2010
Data Inizio Test:	14/12/2010
Data Fine Test:	17/12/2010
Ora prelievo:	10:00 am
Cliente	Comuni Riuniti
Tipo certifcato	Controllo batteriologico.
Punto di prelievo	Capoluogo fontana Piazza mercato
Acquedotto	Acquedotto del Comune di Cavaglia'

Normativa	Parametro	Valore riscontrato	Valori limite	Valori fuori norma
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	
UNI EN ISO 7899-2:2003	Enterococchi	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 22 ° C	3	Valori limite non determinati. U.F.C./10 ml	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 37 ° C	0	Valori limite non determinati. U.F.C./10 ml	

Pagina precedente

Indice

Uscita