


Istituto Tecnico Industriale Statale "Q. Sella"
13900 BIELLA

 Via Fratelli ROSSELLI, 2
 Cod. Fiscale 81024080020
 Part. IVA 01319060024

LABORATORIO DI ANALISI E CONTROLLO QUALITÀ
CITTÀ DEGLI STUDI

13900 Biella

C/so Giuseppe PELLA, 4 - Tel. 015 / 40.40.40

Fax 015 / 40.18.33

Protocollo N. 936 Pos 20 del 19/05/2010

Certificato N. 1450 del 24/05/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

**ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ALICE
CASTELLO**

Controllo batteriologico.				
Luogo di prelievo: - Pozzo Campo Sportivo				
Data:19/05/2010			Ora:8:15 am	
Data inizio analisi: 19/05/2010			Data fine analisi:24/05/2010	
Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	
UNI EN ISO 7899-2:2003	Enterococchi	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 22 ° C	110	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	
UNI EN ISO 6222 : 2001	Carica batterica totale a 37 ° C	8	Valori limite non determinati (U.F.C./10 ml)	

Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;

tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs. 31/2001 e successive m.m. i.i..

Biella, 24/5/2010

Pagina 1/1

Il Professore Analista

Il Preside